



Зав. бр.423/17
Датум: 15.05.2017..

Питања и одговори за JN 1.1.11/2017 - филтери за вентилационе системе

Питање:

1) број пакета филтера (код позиција бр.3,4,6,9,11,14,16,17,18)

Да ли се ово дноси на tzv. компакт филтер а пакети представљају „V” изведбу филтера?

Одговор:

DA

Питање:

2) OTC испитивање зaptивања помоћу улјане паре са сертификатом

Да ли је неопходно приложити документ који посебно доказује овај вид испитивања с обзиром да EUROVENT сертификат подразумева ову врсту испитивања за „H” и „U” класу филтера?

Одговор:

DA, неопходно је приложити (пored EUROVENT сертификата) посебан документ који доказује овај вид испитивања (OTC) за филтере где је то означено у техничкој спецификацији.

Питање:

3) NWO рам влаготпоран I крут од нетканих влакана или одговарајући.

С обзиром да се ради о раму који искључиво ради TROX да ли ова назнака или одговарајући значи да се може понудити рам других произвођача који имају тражена својства (влаготпоран I крут)?

Одговор:

Може се понудити одговарајући рам других произвођача где се може доказати да испуњава тражена својства.

Питање:

4) Да ли понудјач треба да има сертификате ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 или произвођач филтера?

Одговор:

Понудјач треба да има и достави важеће сертификате ISO9001, ISO14001, OHSAS18001. Ако и произвођач има ове сертификате, можете их доставити, али није неопходно. Претпоставка је да сваки произвођач филтера који може испунити захтеве, сигурно има бар сертификат ISO9001.

Комисија

Текући рачуни:

Erste Bank: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49

