



Зав. бр.489/17  
Датум: 26.05.2017.

**Питања и одговори за  
ЈН 1.1.11/2017 –  
филтери за вентилационе системе**

**Питање – сугестије понуђача**

1. Понуђач сугерише да се уклони услов наручиоца који гласи:

„Понуђач је уз понуду дужан да достави следеће важеће сертификате стандарда квалитета:

- ISO 9001,
- ISO 14001
- OHSAS 18001“

**Одговор:**

1. На основу додатног увида у чланове 71-75 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац прихвата сугестију понуђача и уклониће наведени захтев из конкурсне документације.

**Питање – сугестије понуђача**

2. Понуђач сугерише да се уклони захтев наручиоца за достављањем сертификата EUROVENT за филтере за фину прашину на позицијама под редним бројевима 3,4,6,11,12,15,22,24 и 26

**Одговор**

2. У техничкој спецификација је дошло до грешке. Тачно је да се EUROVENT сертификат захтева за филтере за фину прашину, али није потребно достављати га за апсолутне филтере, тј. за филтере под редним бројевима 3,4,6,11,12,15,22,24 и 26

**Питање – сугестије понуђача**

3. Понуђач сугерише да се у меничном овлашћењу уз меницу која се доставља са понудом као гаранција за озбиљност понуде уклони захтевана вредност од 10% од процењене вредности јавне набавке и на место ње тражи да се упише вредност у износу од 10 % од вредности конкретне понуде.

## Одговор

3. Наручилац прихвата сугестију понуђача и захтева да се у меничном овлашћењу уз меницу за озбиљност понуде упише вредност од 10% од вредности конкретне понуде. Наручилац ће уврстити у конкурсну документацију и образац меничног овлашћења које понуђачи треба да попуне.

**С обзиром да су прихваћене све сугестије понуђача наручилац ће изменити текст у конкурсној документацији и тако измењену конкурсну документацију објавити на Порталу јавних набавки и на свом сајту.**

Комисија

